



ООО «РусЭнергоСтрой»
660049, Красноярский край, Красноярск г, Урицкого ул,
дом № 117
8 (800) 775-96-31
Свидетельство о регистрации ЭТЛ
№7131 от 15.12.2017 г.

Заказчик: ООО "УК "ЖКХ ПОДРЕЗКОВО"
Объект: Жилой дом
Адрес: 141446, Московская обл, Химки г,
Подрезково мкр, Лесная 1-я ул, дом № 10,
корпус 1
Даты испытаний: с 07.09.2020 г. по
08.09.2020 г.

Заключение по техническому отчету №14986

1. По результатам визуального осмотра определено, что электроустановка соответствует НТД (ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97, ПУЭ, СНиП, ГОСТ), правилам выполнения электромонтажных работ, кроме пунктов, указанных в дефектной ведомости;
2. Сопротивление заземляющих устройств соответствует НТД. ;
3. Сопротивление изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин в пределах допустимых значений и соответствует НТД;
4. Сопротивление цепи «фаза-нуль» соответствует НТД. Установленные аппараты защиты обеспечивают отключение при коротком замыкании. Проверку по группам, в которых не определён потребитель выполнить невозможно, требуется идентификация, а именно п.33, 112, 156, 159, 179, 210, 253-254, 257. ;
5. Металлические части электрооборудования подключены к заземляющему устройству. Переходные сопротивления контактов между заземляющим устройством и заземленными элементами установок соответствуют НТД.;
6. Параметры молниезащиты соответствуют НТД.

Нормативные документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
РД 34.45-51.300-97 (с изм. 1,2 2000г.), РД 153-34.0-35.617-2001, ПТЭЭП, ПУЭ 7изд, ГОСТ и др.

Проверку произвели:

Инженер ЭТЛ
Инженер ЭТЛ
Вед. инженер ЭТЛ (И.о. Начальника
ЭТЛ)

/Давыдов А.Г./
/Овчинников В.И./
/Лобков К.И./

Протокол проверил:

М.П.

