

АКТ
гидропневматической промывки (продувки) трубопровода

г. Химки
мкр. Подрезково

“ 06 ” июля 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: ЭКЗ
Ралдугин Ю.В. начальник котельной _____
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
Представитель обслуживающей организации: »УК» «ЖКХ Подрезково
_____ гл. инженер Клюкин И.А. _____
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведено гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ**, по адресу: ул.Центральная д.4Г _____

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки(продувки) _____ соответствует _____ существующим требованиям “Правил (соответствует, не соответствует) технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей”.

Представитель «УК» «ЖКХ Подрезково» _____ гл. инженер _____ /Клюкин И.А./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель _____ начальник котельной _____ /Ралдугин Ю.В./
теплоснабжающей организации (должность) (подпись) (Ф.И.О.)